


®
Dayton



Sidewall Bracket Hinge Kit

Models: 56JN73, 56JN74, 56JN75



Dayton

**PLEASE READ AND SAVE
THESE INSTRUCTIONS.**

**READ CAREFULLY
BEFORE ATTEMPTING
TO ASSEMBLE, INSTALL,
OPERATE OR MAINTAIN THE
PRODUCT DESCRIBED.**

**PROTECT YOURSELF AND
OTHERS BY OBSERVING ALL
SAFETY INFORMATION. FAILURE
TO COMPLY WITH INSTRUCTIONS
COULD RESULT IN PERSONAL
INJURY AND/OR PROPERTY
DAMAGE! RETAIN INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE.**

**PLEASE REFER TO BACK COVER
FOR INFORMATION REGARDING
DAYTON'S WARRANTY AND OTHER
IMPORTANT INFORMATION.**

Model #: _____

Serial #: _____

Purch. Date: _____

*Form 5S5212 / Printed in USA
484746 Version 2 10/2021*

*© 2004-2021 Dayton Electric Manufacturing Co.
All Rights Reserved*

BEFORE YOU BEGIN



Tools Needed:

- Two 3/4" wrenches or hex sockets
- 9/16" wrench or hex socket
- 1/2" wrench or hex socket
- 7/16" wrench or hex socket
- #12 self-drilling screws (qty: 28) and a bit to drive them (5/16")

UNPACKING



Included Fasteners	
Qty	Description
2	1/4"-20 x 1-1/2" L hex bolt
2	1/4"-20 serrated flange nut
8	5/16"-18 x 3/4" L weld stud
8	5/16"-18 x 3/4" L serrated flange hex bolt*
16	5/16"-18 serrated flange nut
2	3/8"-16 x 3/4" L serrated flange hex bolt
2	3/8"-16 x 5" L hex bolt*
6	3/8"-16 serrated flange nut
2	3/8"-16 nylon insert locknut*
4	3/8" ID flat washer*
2	1/2"-13 x 2" L hex bolt
2	1/2"-13 nylon insert locknut
10	1/2" ID flat washer
*Not included in kits for 30" base size (56JN73)	

NOTE: If fan is connected to electrical source via rigid connection, a qualified electrician will need to change the rigid connection to a flexible connection long enough per local electrical codes to allow for fan movement.

⚠ WARNING

Disconnect power and observe proper lockout tagout procedures per OSHA Regulation, Title 29 Code of Federal Regulations Part 1910.147 & 1910.333.



Inspect:

- After unpacking unit, inspect carefully for any damage that may have occurred during transit. Check for loose, missing, or damaged parts. Shipping damage claim must be filed with carrier.

Part Number for Direct Drive Fan Models:

56JN73

56JN86, 56JN97, 56JN87,
56JN88, 56JN89, 56JN90

Part Number for Belt Drive Fan Models:

56JN73

56JN98, 56JN99, 56JP01,
56JP02, 56JP03, 56JN93,
56JP04, 56JP05, 56JP06,
56JP07, 56JP08, 56JN94

56JN74

56JP09, 56JP10, 56JP11,
56JP12, 56JP13, 56JN95


56JN75

56JN96

HINGE KIT ASSEMBLY COMPONENTS

Label	Description	Qty
A	Curb Cap Brace	2
B	Curb Cap Hinge	2
C	Hinge Plate	2
D	Hinge Brace*	2
E	Draw Latch	2

*Not included in kits for 30" base size (56JN73)



INSTALLATION INSTRUCTIONS

NOTE: It is recommended that sidewall hinging hardware is installed to the fan and curb in a vertical position before orienting in a sidewall position. This will ensure proper alignment.

1. Before placing the unit on top of the curb and assembling this kit, install the 5/16"-18 X 3/4" L weld studs into the curb cap holes located about 4" from the corners, eight in total. See Figure 1.




Figure 1

2. Fasten a 5/16"-18 flange nut finger tight on each weld stud so the stud heads are flush to the inner surface of the curb cap. When all weld studs are installed, place the unit on top of the curb and remove the flange nuts.
3. Attach curb cap braces by removing two bolts from the fans vertical supports. Center brace over curb cap and attach with two vertical support bolts and along the curb cap brace, loosely install two flange nuts on the weld studs installed on Step 1. Repeat this step for other side of fan. See Figure 2.




Figure 2

- The "hinged side" of the curb cap hinge is the end which has two holes close together similar to the holes in the hinge plate. Opposite of the hinged side, align the hole of the curb cap hinge with the tab hole of the curb cap brace and loosely install 3/8"-16 X 3/4" L bolt and flange nut. Repeat this step on the opposite side of the fan.

NOTE: For sidewall hinging applications, it is recommended that curbs have an undersizing of 1/2" for base sizes of 30" and 1" undersizing for base sizes of 34" to 40".

- Insert four 5/16"-18 X 3/4" L hex bolts into the holes on the upward flanges of the curb cap hinge and into the slots of the curb cap hinge and fasten flange nuts securely onto them. Repeat this step on the other side of the fan. These fasteners can be seen in Figure 2. This step does not pertain to kit 56JN73.
- Before installing hinge components, ensure a majority of space between the curb and curb cap is on the side opposite from the breather tube and grease trough to account for sagging when hung.
- On the side chosen for hinging, insert a 1/2"-13 x 2.5" L bolt with washer through the curb cap hinge, hinge plate, and curb cap brace. Install one washer between the hinge plate and curb cap brace.
- Install an additional washer on the inside of the lower hinge bracket. **See Figure 3.** When the 1/2" bolt appears to easily move in and out of its hole, secure the hinge plate to the curb using six self-drilling screws in the six 1/4" holes on the plate. Repeat this step for the other hinged side.




Figure 3

Fill spaces between hinge plate and curb cap brace with 1/2" washers

- Using the 1/2"-13 hex bolt for alignment, line up the hinge brace so the locking holes allow for the 1/4"-20 x 1.5" L lock bolt to pass through and secure the hinge closed. Also ensure that the 1/2" bolt can easily be put through the curb cap hinge, hinge plate, curb cap brace, and hinge brace. Attach the hinge brace to curb using three self-drilling screws in the three 1/4" holes on the brace, see **Figure 4, Detail C**.

Repeat this step for the other hinged side. The hinge brace is not included in 56JN73.





Figure 4



- With all hinge components installed, place a 1/2" washer on the 1/2" bolt and secure the nylon lock nut. Be sure that it is not too tight so where it is difficult to open the hinge, this may also result in too much stress on hinge components. **Figure 5** shows a completed hinge.







Figure 5

11. On the side which is not hinged, position the draw latch as shown in **Figure 6, Detail E** with the 3/8"-16 X 5" L hex bolt, 3/8" washer, and a flange nut. Draw the flange nut into the draw latch, the nut should be backwards, allowing the flange to act as a catch.
12. Bring the draw latch towards the curb cap hinge until the forward facing flanges are a little more than 1/8" away as shown in **Figure 6, Detail E**. Install four self-drilling screws into the 1/4" holes, remove the 3/8"-16 X 5" L bolt, and drive the last self-drilling screw into the remaining hole.



13. Repeat steps 11 and 12 on the other side of the unit.
14. Ensure all nuts/bolts are tightened. Remove the self-drilling screws from the hinge braces, hinge plates, and draw latches. Remove the fan from the curb.
15. Following curb manufacturer installation instructions, install the curb through the wall. Make sure the curb is installed in the correct orientation for left or right outward opening (not downward or upward), marking a wall face on the curb as "Top" or "Bottom" may help.
16. Orient the fan on the curb with the breather tube facing downward. Reinstall the self-drilling screws.


17. The draw latch and lock bolts/nuts in lock holes are the means for securing the hinged unit in a closed position. Reinstall the 3/8"-16 X 5" L bolt, washer, and reverse facing flange nut. Place a washer and 3/8"-16 nylon lock nut on the end of the 3/8"-16 X 5" L bolt as seen in **Figure 6, Detail E**, this will prevent the flange nut from being run off the end of the bolt and falling.
18. **Figures 7 and 8** show where the locking bolt should be utilized to lock the hinge kit either open or closed. Ensure that each bolt is securely fastened to the bracketry using the provided serrated flange nuts for the most effective results.



⚠ CAUTION

When hinging fan open, lock bolts must be inserted in the lock-hole positions and secured to prevent sudden closure.

Forcible hinging of fan may result in damage to the fan curb cap. Take caution when hinging fan.



DAYTON ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

DAYTON ONE-YEAR LIMITED WARRANTY. All Dayton® product models covered in this manual are warranted by Dayton Electric Mfg. Co. ("Dayton") to the original user against defects in workmanship or materials under normal use for one year after date of purchase. If the Dayton product is part of a set, only the portion that is defective is subject to this warranty. Any product or part which is determined to be defective in material or workmanship and returned to an authorized service location, as Dayton or Dayton's designee designates, shipping costs prepaid, will be, as the exclusive remedy, repaired or replaced with a new or reconditioned product or part of equal utility or a full refund given, at Dayton's or Dayton's designee's option, at no charge. For limited warranty claim procedures, see "Warranty Service" below. This warranty is void if there is evidence of misuse, mis-repair, mis-installation, abuse or alteration. This warranty does not cover normal wear and tear of Dayton products or portions of them, or products or portions of them which are consumable in normal use. This limited warranty gives purchasers specific legal rights, and you may also have other rights which vary from jurisdiction to jurisdiction.

WARRANTY DISCLAIMERS AND LIMITATIONS OF LIABILITY RELATING TO ALL CUSTOMERS FOR ALL PRODUCTS

LIMITATION OF LIABILITY. TO THE EXTENT ALLOWABLE UNDER APPLICABLE LAW, DAYTON'S LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL AND INCIDENTAL DAMAGES IS EXPRESSLY DISCLAIMED. DAYTON'S LIABILITY IN ALL EVENTS IS LIMITED TO AND SHALL NOT EXCEED THE PURCHASE PRICE PAID.

WARRANTY DISCLAIMER. A DILIGENT EFFORT HAS BEEN MADE TO PROVIDE PRODUCT INFORMATION AND ILLUSTRATE THE PRODUCTS IN THIS LITERATURE ACCURATELY; HOWEVER, SUCH INFORMATION AND ILLUSTRATIONS ARE FOR THE SOLE PURPOSE OF IDENTIFICATION, AND DO NOT EXPRESS OR IMPLY A WARRANTY THAT THE PRODUCTS ARE MERCHANTABILITY, OR FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR THAT THE PRODUCTS WILL NECESSARILY CONFORM TO THE ILLUSTRATIONS OR DESCRIPTIONS. EXCEPT AS PROVIDED BELOW, NO WARRANTY OR AFFIRMATION OF FACT, EXPRESSED OR IMPLIED, OTHER THAN AS STATED IN THE "LIMITED WARRANTY" ABOVE IS MADE OR AUTHORIZED BY DAYTON.

PRODUCT SUITABILITY. MANY JURISDICTIONS HAVE CODES AND REGULATIONS GOVERNING SALES, CONSTRUCTION, INSTALLATION, AND/OR USE OF PRODUCTS FOR CERTAIN PURPOSES, WHICH MAY VARY FROM THOSE IN NEIGHBORING AREAS. WHILE ATTEMPTS ARE MADE TO ASSURE THAT DAYTON PRODUCTS COMPLY WITH SUCH CODES, DAYTON CANNOT GUARANTEE COMPLIANCE, AND CANNOT BE RESPONSIBLE FOR HOW THE PRODUCT IS INSTALLED OR USED. BEFORE PURCHASE AND USE OF A PRODUCT, REVIEW THE SAFETY/SPECIFICATIONS, AND ALL APPLICABLE NATIONAL AND LOCAL CODES AND REGULATIONS, AND BE SURE THAT THE PRODUCT, INSTALLATION, AND USE WILL COMPLY WITH THEM.

CONSUMERS ONLY. CERTAIN ASPECTS OF DISCLAIMERS ARE NOT APPLICABLE TO CONSUMER PRODUCTS SOLD TO CONSUMERS; (A) SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU; (B) ALSO, SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW A LIMITATION ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU; AND (C) BY LAW, DURING THE PERIOD OF THIS LIMITED WARRANTY, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE APPLICABLE TO CONSUMER PRODUCTS PURCHASED BY CONSUMERS, MAY NOT BE EXCLUDED OR OTHERWISE DISCLAIMED.


THIS LIMITED WARRANTY ONLY APPLIES TO UNITED STATES PURCHASERS FOR DELIVERY IN THE UNITED STATES.

WARRANTY SERVICE

To obtain warranty service if you purchased the covered product directly from W.W. Grainger, Inc. ("Grainger"), (i) write or call or visit the local Grainger branch from which the product was purchased or another Grainger branch near you (see www.grainger.com for a listing of Grainger branches); or (ii) contact Grainger by going to www.grainger.com and clicking on the "Contact Us" link at the top of the page, then clicking on the "Email us" link; or (iii) call Customer Care (toll free) at 1-888-361-8649. To obtain warranty service if you purchased the covered product from another distributor or retailer, (i) go to www.grainger.com for Warranty Service; (ii) write or call or visit a Grainger branch near you; or (iii) call Customer Care (toll free) at 1-888-361-8649. In any case, you will need to provide, to the extent available, the purchase date, the original invoice number, the stock number, a description of the defect, and anything else specified in this Dayton One-Year Limited Warranty. You may be required to send the product in for inspection at your cost. You can follow up on the progress of inspections and corrections in the same ways. Title and risk of loss pass to buyer on delivery to common carrier, so if product was damaged in transit to you, file claim with carrier, not retailer, Grainger or Dayton. For warranty information for purchasers and/or delivery outside the United States, please use the following applicable contact information:

**Dayton Electric Mfg. Co.,
100 Grainger Parkway, Lake Forest, IL 60045 U.S.A.
or call +1-888-361-8649**

®
Dayton



Juego de Bisagra para Montaje en Pared Lateral

Modelos: 56JN73, 56JN74, 56JN75



Dayton

**POR FAVOR,
LEA Y GUARDE ESTAS
INSTRUCCIONES.**

**LEALAS CUIDADOSAMENTE ANTES
DE TRATAR DE MONTAR, INSTALAR,
OPERAR O DAR MANTENIMIENTO
AL PRODUCTO AQUI DESCRITO.**

**PROTEJASE USTED MISMO Y
A LOS DEMAS OBSERVANDO
TODA LA INFORMACION DE
SEGURIDAD. ¡EL NO CUMPLIR
CON LAS INSTRUCCIONES
PUEDE OCASIONAR DAÑOS,
TANTO PERSONALES COMO
A LA PROPIEDAD! GUARDE
ESTAS INSTRUCCIONES PARA
REFERENCIA EN EL FUTURO.**

**CONSULTE LA CUBIERTA
POSTERIOR PARA VER
LA INFORMACION DE
GARANTIA DE DAYTON Y OTRA
INFORMACION IMPORTANTE.**

Núm. de Modelo: _____

Núm. de Serie: _____

Fecha de Compra: _____

*Formulario 5S5212 / Impreso en EE.UU.
484746 Versión 2 10/2021*

*© 2004-2021 Dayton Electric Manufacturing Co.
Todos los derechos reservados*

ANTES DE COMENZAR



Herramientas Necesarias:

- Dos llaves o dados hexagonales de 3/4 pulg.
- Llave o dado hexagonal de 9/16 pulg.
- Llave o dado hexagonal de 1/2 pulg.
- Llave o dado hexagonal de 7/16 pulg.
- Tornillos autorroscantes n.º 12 (cant.: 28) y una broca para instalarlos (5/16 pulg.)

DESEMBALAJE



Sujetadores incluidos	
Cant.	Descripción
2	Perno hexagonal de 1/4 pulg.-20 x 1-1/2 pulg. L
2	Tuerca con reborde dentado de 1/4 pulg.-20
8	Remache soldado de 5/16 pulg.-18 x 3/4 pulg. L
8	Perno hexagonal con reborde dentado de 5/16 pulg.-18 x 3/4 pulg. L
16	Tuerca con reborde dentado de 5/16 pulg.-18
2	Perno hexagonal con reborde dentado de 3/8 pulg.-16 x 3/4 pulg. L
2	Perno hexagonal de 3/8 pulg.-16 x 5 pulg. L*
6	Tuerca con reborde dentado de 3/8 pulg.-16
2	Contratuerca con inserto de nylon de 3/8 pulg.-16*
4	Arandela plana de 3/8 pulg. de D.I.
2	Perno hexagonal de 1/2 pulg.-13 x 2 pulg. L
2	Contratuerca con inserto de nylon de 1/2 pulg.-13
10	Arandela plana de 1/2 pulg. de D.I.
*No se incluye en los juegos para tamaño de base de 30 pulg. (56JN73)	

NOTA: Si el ventilador está conectado a una fuente eléctrica por medio de una conexión rígida, un electricista calificado deberá cambiar la conexión rígida a una conexión flexible lo suficientemente larga conforme a los códigos eléctricos locales para permitir el movimiento del ventilador.

⚠ ADVERTENCIA

Desconecte la energía y acate los procedimientos adecuados de bloqueo y etiquetado, conforme al Reglamento de OSHA, Título 29 Código de Reglamentos Federales Parte 1910.147 y 1910.333.



Revise:


- Después de desembalar la unidad, revise cuidadosamente si existen daños que se puedan haber producido durante el transporte. Revise si hay partes sueltas, faltantes o dañadas. Se debe presentar cualquier queja por daños de transporte a la empresa de transporte.

Número de pieza para modelos de ventiladores de transmisión directa:		
56JN73		
56JN86, 56JN97, 56JN87, 56JN88, 56JN89, 56JN90		
Número de pieza para modelos de ventiladores con transmisión por correa:		
56JN73	56JN74	56JN75
56JN98, 56JN99, 56JP01, 56JP02, 56JP03, 56JN93, 56JP04, 56JP05, 56JP06, 56JP07, 56JP08, 56JN94	56JP09, 56JP10, 56JP11, 56JP12, 56JP13, 56JN95	56JN96

COMPONENTES DE MONTAJE DEL JUEGO DE BISAGRA

Etiqueta	Descripción	Cant.
A	Anclaje de Tapa de Base de Montaje	2
B	Bisagra de Tapa de Base de Montaje	2
C	Placa de Bisagra	2
D	Anclaje de Bisagra*	2
E	Picaporte	2

*No se incluye en los juegos para tamaño de base de 30 pulg. (56JN73)



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

NOTA: Se recomienda que las piezas metálicas de bisagra en pared lateral se instalen en el ventilador y la base de montaje en posición vertical antes de orientar en posición de pared lateral. Esto asegurará a la alineación adecuada.

1. Antes de colocar la unidad en la parte superior de la base de montaje y montar este juego, instale los remaches soldados de 5/16 pulg.-18 x 3/4 pulg. L en los orificios de la tapa de la base de montaje, aproximadamente a 10 cm de las esquinas, ocho en total. **Consulte la Figura 1.**




Figura 1

2. Instale la tuerca con reborde de 5/16 pulg.-18 con los dedos en cada remache soldado, de modo que la cabeza de los remaches quede a ras con la superficie interior de la tapa de la base de montaje. Cuando todos los remaches soldados estén instalados, coloque la unidad en la parte superior de la base de montaje y retire las tuercas con reborde.
3. Para instalar los anclajes de la tapa de la base de montaje, retire los dos pernos de los soportes verticales de los ventiladores. Centre el anclaje sobre la tapa de la base de montaje e instale con dos pernos de soporte vertical y, a lo largo del anclaje de la tapa de la base de montaje, instale holgadamente dos tuercas con reborde en los remaches soldados instalados en el Paso 1. Repita este paso en el otro lado del ventilador. **Consulte la Figura 2.**




Figura 2

- El "lado con bisagra" de la bisagra de la tapa de la base de montaje es el extremo que tiene dos orificios cerca entre sí, similares a los orificios en la placa de bisagra. En el lado contrario al lado con bisagra, alinee el orificio de la bisagra de la tapa de la base de montaje con el orificio de la pestaña del anclaje de la tapa de la base de montaje e instale holgadamente el perno y la tuerca con reborde de 3/8 pulg.-16 x 3/4 pulg. L. Repita este paso en el lado opuesto del ventilador.

NOTA: Para aplicaciones de bisagra en pared lateral, se recomienda que las bases de montaje tengan una reducción de tamaño de 1,3 cm para las bases de 30 pulg. y de 2,5 cm para las bases de 34 pulg. a 40 pulg.

- Inserte cuatro pernos hexagonales de 5/16 pulg.-18 x 3/4 pulg. L en los orificios de los rebordes ascendentes de la bisagra de la tapa de la base de montaje y en las ranuras de la bisagra de la tapa de la base de montaje y apriete las tuercas con reborde firmemente. Repita este paso en el otro lado del ventilador. Estos sujetadores se pueden ver en la Figura 2. Este paso no aplica al juego 56JN73.
- Antes de instalar los componentes de la bisagra, asegúrese de que la mayor parte del espacio entre la base de montaje y la tapa de esta esté en el lado opuesto del tubo del respiradero y la canaleta de grasa para considerar la comba cuando se cuelga.
- En el lado elegido para la bisagra, inserte un perno de 1/2 pulg.-13 x 2,5 pulg. L con arandela a través de la bisagra de la tapa de la base de montaje, la placa de bisagra y el anclaje de la tapa de la base de montaje. Instale una arandela entre la placa de bisagra y el anclaje de la tapa de la base de montaje.
- Instale una arandela adicional en el interior del soporte de bisagra inferior. **Consulte la Figura 3.** Cuando parezca que el perno de 1/2 pulg. se mueve fácilmente dentro y fuera del orificio, fije la placa de bisagra a la base de montaje con los seis tornillos autorroscantes en los seis orificios de 1/4 pulg. en la placa. Repita este paso en el otro lado con bisagra.




Figura 3

Llene los espacios entre la placa de bisagra y el anclaje de la tapa de la base de montaje con arandelas de 1/2"

9. Con el perno hexagonal de 1/2 pulg.-13 para alineación, alinee el anclaje de bisagra de modo que los orificios de bloqueo permitan que pase el perno de bloqueo de 1/4 pulg.-20 x 1,5 pulg. y fije la bisagra cerrada. Además, asegúrese de que el perno de 1/2 pulg. se pueda poner fácilmente a través de la bisagra de la tapa de la base de montaje, la placa de bisagra, el anclaje de la tapa de la base de montaje y el anclaje de bisagra. Instale el anclaje de bisagra en la base de montaje con los tres tornillos autorroscantes en los tres orificios de 1/4 pulg. en el anclaje, **consulte la Figura 4, Detalle C.**

Repita este paso en el otro lado con bisagra. El anclaje de bisagra no se incluye en 56JN73.





Figura 4



10. Con todos los componentes de bisagra instalados, coloque una arandela de 1/2 pulg. en el perno de 1/2 pulg. y fije la contratuerca de nylon. Asegúrese de que no esté demasiado apretado y sea difícil abrir la bisagra; esto podría provocar demasiada tensión en los componentes de la bisagra. La **Figura 5** muestra una bisagra terminada.







Figura 5

11. En el lado sin bisagra, coloque el picaporte como se muestra en la **Figura 6, Detalle E** con el perno hexagonal de 3/8 pulg.-16 x 5 pulg. L, la arandela de 3/8 pulg. y una tuerca con reborde. Coloque la tuerca con reborde en el picaporte; la tuerca debería estar al revés, de modo que permita que el reborde actúe como un retén.
12. Mueva el picaporte hacia la bisagra de la tapa de la base de montaje hasta que los rebordes orientados hacia adelante estén a un poco más de 3,2 mm, como se muestra en la **Figura 6, Detalle E**. Instale cuatro tornillos autorroscantes en los orificios de 1/4 pulg., retire el perno de 3/8 pulg.-16 x 5 pulg. L, y coloque el último tornillo autorroscante en el orificio restante.



13. Repita los pasos 11 y 12 en el otro lado de la unidad.
14. Asegúrese de que las tuercas y pernos estén apretados. Retire los tornillos autorroscantes de los anclajes de bisagra, placas de bisagra y picaportes. Retire el ventilador de la base de montaje.
15. Siga las instrucciones de instalación del fabricante de la base de montaje e instálela a través de la pared. Asegúrese de que la base de montaje esté instalada en la orientación correcta para la apertura hacia afuera hacia la derecha o hacia la izquierda (no hacia arriba ni hacia abajo); marcar una pared de la base de montaje como "Arriba" o "Abajo" puede ayudar.
16. Oriente el ventilador en la base de montaje con el tubo del respiradero orientado hacia abajo. Vuelva a instalar los tornillos autorroscantes.


17. El picaporte, los pernos de bloqueo y las contratueras en los orificios de bloqueo son los medios para fijar la unidad con bisagra en posición cerrada. Vuelva a instalar el perno de 3/8 pulg.-16 x 5 pulg. L, la arandela y la tuerca con reborde orientada hacia atrás. Coloque una arandela y la contratuerca de nylon de 3/8 pulg.-16 en el extremo del perno de 3/8 pulg.-16 x 5 pulg. L, como se ve en la **Figura 6, Detalle E**, esto evitará que la tuerca con reborde sobresalga del extremo del perno y se caiga.
18. Las **Figuras 7 y 8** muestran dónde se deben utilizar los pernos de bloqueo para bloquear el juego de bisagra en posición abierta o cerrada. Asegúrese de que cada perno esté firmemente apretado en el soporte con las tuercas con reborde dentado incluidas para obtener los resultados más eficaces.



⚠ PRECAUCIÓN

Cuando abra las bisagras del ventilador, se deben insertar los pernos de bloqueo en las posiciones de los orificios de bloqueo y se deben fijar para evitar un cierre repentino.

El movimiento forzoso de la bisagra del ventilador puede provocar daños en la tapa de la base de montaje. Tenga cuidado cuando mueva la bisagra del ventilador.



GARANTIA LIMITADA DE DAYTON POR UN AÑO

GARANTIA LIMITADA DE DAYTON POR UN AÑO. Dayton Electric Mfg. Co. ("Dayton") le garantiza al usuario original que todos los modelos de los productos Dayton[®] tratados en este manual están libres de defectos en la mano de obra o el material, cuando se les somete a uso normal, por un año a partir de la fecha de compra. Si el producto Dayton es parte de un juego, sólo la parte defectuosa está sujeta a esta garantía. Cualquier producto o parte que se halle defectuosa, ya sea en el material o en la mano de obra, y sea devuelto (con los costos de envío pagados por adelantado) a un centro de servicio autorizado designado por Dayton o por una entidad designada por Dayton, será reparado o reemplazado (no existe otra posibilidad) por un producto o parte nuevo o reacondicionado de igual uso o se le reembolsará el costo total, según lo determine Dayton o una entidad designada por Dayton, libre de costo. Para obtener información sobre los procedimientos de reclamo cubiertos en la garantía limitada, vea la sección "Servicio de Garantía" que aparece más adelante. Se anulará esta garantía si se detecta evidencia de mal uso, reparación defectuosa, instalación defectuosa, abuso o modificación. Esta garantía no cubre desgaste y ruptura normal de los productos Dayton o parte de los mismos, o productos o partes de los mismos que se pueden utilizar durante uso normal. Esta garantía limitada les otorga a los compradores derechos legales específicos y también puede usted tener otros derechos que varíen de jurisdicción a jurisdicción.

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LA GARANTÍA Y LÍMITES DE RESPONSABILIDAD RELACIONADOS A TODOS LOS CLIENTES PARA TODOS LOS PRODUCTOS

LÍMITES DE RESPONSABILIDAD. EN LA MEDIDA EN QUE LAS LEYES APLICABLES LO PERMITAN, LA RESPONSABILIDAD DE DAYTON POR LOS DAÑOS EMERGENTES O INCIDENTALES ESTA EXPRESAMENTE EXCLUIDA. LA RESPONSABILIDAD DE DAYTON EXPRESAMENTE ESTA LIMITADA Y NO PUEDE EXCEDER EL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR EL ARTICULO.

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LA GARANTÍA. DAYTON SE HA ESFORZADO DILIGENTEMENTE PARA PROPORCIONAR INFORMACION E ILUSTRACIONES APROPIADAS SOBRE EL PRODUCTO EN ESTE MANUAL; SIN EMBARGO, ESTA INFORMACION Y LAS ILUSTRACIONES TIENEN COMO UNICO PROPOSITO LA IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y NO EXPRESAN NI IMPLICAN GARANTIA DE QUE LOS PRODUCTOS SEAN VENDIBLES O ADECUADOS PARA UN PROPOSITO EN PARTICULAR NI QUE SE AJUSTAN NECESARIAMENTE A LAS ILUSTRACIONES O DESCRIPCIONES. CON EXCEPCION DE LO QUE SE ESTABLECE A CONTINUACION, DAYTON NO HACE NI AUTORIZA NINGUNA GARANTIA O AFIRMACION DE HECHO, EXPRESA O IMPLICITA, QUE NO SEA ESTIPULADA EN LA "GARANTIA LIMITADA" ANTERIOR.

ADAPTACION DEL PRODUCTO. MUCHAS JURISDICCIONES TIENEN CODIGOS O REGULACIONES SOBRE LA VENTA, EL DISEÑO, LA INSTALACION Y/O EL USO DE PRODUCTOS PARA CIERTAS APLICACIONES; DICHAS LEYES PUEDEN VARIAR DE UN AREA A OTRA. SI BIEN SE TRATA DE QUE LOS PRODUCTOS DAYTON CUMPLAN CON DICHS CODIGOS, NO SE PUEDE GARANTIZAR SU CONFORMIDAD Y NO SE PUEDE HACER RESPONSABLE POR LA FORMA EN QUE SE INSTALE O USE SU PRODUCTO. ANTES DE COMPRAR Y USAR EL PRODUCTO, REVISE LA INFORMACION DE SEGURIDAD/ESPECIFICACIONES, Y TODOS LOS CODIGOS Y REGULACIONES NACIONALES Y LOCALES APLICABLES, Y ASEGURESE QUE EL PRODUCTO, LA INSTALACION Y EL USO LOS CUMPLAN.

CONSUMIDOR SOLAMENTE. CIERTOS ASPECTOS DE LIMITE DE RESPONSABILIDAD NO SE APLICAN A PRODUCTOS AL CONSUMIDOR; ES DECIR (A) ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSION NI LIMITACION DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, DE MODO QUE LAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES ANTERIORES QUIZAS NO APLIQUEN EN SU CASO; (B) ASIMISMO, ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LIMITAR EL PLAZO DE UNA GARANTIA IMPLICITA, POR LO TANTO, LA LIMITACION ANTERIOR QUIZAS NO APLIQUE EN SU CASO; Y (C) POR LEY, MIENTRAS LA GARANTIA LIMITADA ESTE VIGENTE NO PODRAN EXCLUIRSE NI LIMITARSE EN MODO ALGUNO NINGUNA GARANTIA IMPLICITA DE COMERCIALIZACION O DE IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO EN PARTICULAR APLICABLES A LOS PRODUCTOS AL CONSUMIDOR ADQUIRIDOS POR ESTE.


ESTA GARANTIA LIMITADA APLICA UNICAMENTE A LOS COMPRADORES EN LOS ESTADOS UNIDOS PARA ENTREGA EN LOS ESTADOS UNIDOS.

SERVICIO DE GARANTIA

Para obtener un servicio de garantía si compró un producto cubierto directamente de W.W. Grainger, Inc. ("Grainger"), (i) escriba, llame o visite la sucursal local de Grainger donde compró el producto u otra sucursal de Grainger cerca de usted (visite www.grainger.com para obtener una lista de las sucursales); o (ii) comuníquese con Grainger visitando www.grainger.com y haga clic en el enlace "Contact Us" en la parte superior de la página, luego haga clic en enlace "Email us"; o (iii) llame a Servicio al Cliente (libre de cargo) al 1-888-361-8649. Para obtener servicio de garantía si compró el producto cubierto a través de otro distribuidor o minorista, (i), visite www.grainger.com para el Servicio de Garantía; (ii) escriba, llame o visite la sucursal de Grainger cerca de usted; o (iii) llame a Servicio al Cliente (libre de cargo) al 1-888-361-8649. En cualquiera de los casos, necesitará proporcionar, cuando esté disponible, la fecha de compra, el número de factura original, el número de pieza, una descripción del defecto, y cualquier otra información que especifique esta Garantía limitada de Dayton por un año. Se le podría solicitar que envíe el producto a su propio coste para que lo inspeccionen. Puede hacer un seguimiento de los avances de las inspecciones y medidas correctivas de la misma forma. El título y el riesgo de pérdida pasa del comprador en el momento de la entrega a la compañía de transporte, por lo que si el producto sufre daños durante el transporte, presente un reclamo a la compañía transportista, no al minorista, Grainger o Dayton. Para información sobre la garantía relacionada a los compradores y/o entregas fuera de los Estados Unidos, utilice la siguiente información de contacto aplicable.

**Dayton Electric Mfg. Co.,
100 Grainger Parkway, Lake Forest, IL 60045 EE.UU.
o llame al +1-888-361-8649**

®
Dayton



Charnière pour support mural

Modèles : 56JN73, 56JN74, 56JN75



Dayton

**LIRE ET CONSERVER CES
INSTRUCTIONS.
IL FAUT LES LIRE ATTENTIVEMENT
AVANT DE COMMENCER À
ASSEMBLER, INSTALLER, FAIRE
FONCTIONNER OU ENTRETENIR
L'APPAREIL DÉCRIT.**

**POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER
AUTRUI, OBSERVER TOUTES LES
INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ.
NÉGLIGER D'APPLIQUER CES
INSTRUCTIONS PEUT CAUSER
DES BLESSURES ET/OU DES
DOMMAGES MATÉRIELS!
CONSERVER CES INSTRUCTIONS
POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.**

**SE REPORTER AU DOS DE LA
PRÉSENTE BROCHURE POUR LES
INFORMATIONS CONCERNANT LA
GARANTIE DAYTON ET D'AUTRES
INFORMATIONS IMPORTANTES.**

N° de modèle : _____

N° de série : _____

Date d'achat : _____

*Imprimé 5S5212 / Imprimé aux États-Unis
484746 Version 2 10/2021*

**© 2004 - 2021 Dayton Electric Manufacturing Co.
Tous droits réservés**

AVANT DE COMMENCER



Outillage nécessaire :

- Deux clés ou vis à six pans creux 3/4 po
- Une clé ou vis à six pans creux 9/16 po
- Une clé ou vis à six pans creux 1/2 po
- Une clé ou vis à six pans creux 7/16 po
- Vis autoperceuses numéro 12 (qté : 28) et une mèche pour les entraîner (5/16 po)

DÉBALLAGE



Attaches de fixation fournies	
Qté	Description
2	Vis à tête hexagonale de 1/4 po -20 x 1-1/2 po de long
2	Écrou à embase striée de 1/4 po -20
8	Goujon à souder de 5/16 po -18 x 3/4 po de long
8	Vis à tête hexagonale à embase striée de 5/16 po -18 x 3/4 po de long*
16	Écrou à embase striée de 5/16 po -18
2	Vis à tête hexagonale à embase striée de 3/8 po -16 x 3/4 po de long
2	Vis à tête hexagonale de 3/8 po -16 x 5 po de long*
6	Écrou à embase striée de 3/8 po -16
2	Contre-écrou à insert en nylon de 3/8 po -16*
4	Rondelle plate de 3/8 po*
2	Vis à tête hexagonale de 1/2 po -13 x 2 po de long
2	Contre-écrou à insert en nylon de 1/2 po -13
10	Rondelle plate de 1/2 po
* Non fourni(e) dans les troussees pour une taille de base de 30 po (modèle 56JN73)	

REMARQUE : Si le ventilateur est raccordé à une source d'alimentation électrique par un conducteur rigide, un électricien qualifié devra remplacer le conducteur rigide par un conducteur souple suffisamment long en vertu du code de l'électricité en vigueur pour permettre les mouvements du ventilateur.



AVERTISSEMENT Couper l'alimentation et suivre les procédures de verrouillage et d'étiquetage conformément au règlement OSHA (Title 29, Code of Federal Regulations, parties 1910.147 et 1910.333).



Contrôler :

- Après avoir déballé l'appareil, vérifier l'absence de tout dommage éventuellement causé par le transport. Vérifier qu'il n'y a pas de pièces desserrées, manquantes ou endommagées. Les réclamations pour dommages dus au transport sont à adresser au transporteur.

Numéro de pièce pour les modèles de ventilateurs à entraînement direct :

56JN73

56JN86, 56JN97, 56JN87,
56JN88, 56JN89, 56JN90

Numéro de pièce pour les modèles de ventilateur à entraînement par courroie :

56JN73

56JN74

56JN75

56JN98, 56JN99, 56JP01,
56JP02, 56JP03, 56JN93,
56JP04, 56JP05, 56JP06,
56JP07, 56JP08, 56JN94


56JP09, 56JP10, 56JP11,
56JP12, 56JP13, 56JN95

56JN96

COMPOSANTS DE MONTAGE DE LA CHARNIÈRE

Repère	Description	Qté
A	Armature de couvercle de costière	2
B	Charnière de couvercle de costière	2
C	Plaque à charnière	2
D	Armature de charnière*	2
E	Loquet	2

* Non fournie dans les trousse pour une taille de base de 30 po (modèle 56JN73)



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

REMARQUE : Il est conseillé de monter le matériel de charnière mural sur le ventilateur et la costière dans une position verticale avant de l'orienter dans une position murale. Cela permet d'assurer un alignement correct.

1. Avant de poser l'appareil sur le dessus de la costière et de réaliser le montage, poser les goujons à souder de 5/16 po -18 x 3/4 po de long dans les orifices de couvercle de costière situés à environ 10 cm des coins, huit au total. Voir la Figure 1.




Figure 1

2. Fixer un écrou à embase de 5/16 po -18 à la main sur chaque goujon à souder de sorte que les têtes de goujon affleurent la surface interne du couvercle de costière. Lorsque tous les goujons à souder sont montés, placer l'appareil sur le dessus de la costière et retirer les écrous à embase.
3. Fixer les armatures de couvercle de costière en retirant les deux vis des supports verticaux de ventilateur. Centrer l'armature sur le couvercle de costière et la fixer à l'aide des deux vis de support vertical, puis le long de l'armature de couvercle de costière, visser sans les serrer deux écrous à embase sur les goujons à souder installés à l'étape 1. Répéter cette étape pour l'autre côté du ventilateur. Voir la Figure 2.




Figure 2

- Le « côté charnière » de la charnière de couvercle de costière est l'extrémité qui a les deux orifices rapprochés semblables aux orifices dans la plaque à charnière. À l'opposé du côté charnière, aligner l'orifice de la charnière de couvercle de costière avec l'orifice de languette de l'armature de couvercle de costière et poser, sans les serrer, une vis de 3/8 po -16 x 3/4 po de long et un écrou à embase. Répéter cette étape sur le côté opposé du ventilateur.

REMARQUE : Pour les applications murales relatives aux charnières, il est conseillé de choisir des tailles de costières inférieures de 1,3 cm aux tailles de base de 30 po et inférieures de 2,5 cm aux tailles de base de 34 à 40 po.

- Insérer quatre vis à tête hexagonale de 5/16 po -18 x 3/4 po de long dans les orifices des rebords orientés vers le haut de la charnière de couvercle de costière et dans les fentes de la charnière de couvercle de costière, puis serrer les écrous à embase sur les vis. Répéter cette étape sur l'autre côté du ventilateur. Ces attaches de fixation sont visibles dans la Figure 2. Cette étape ne fait pas partie du montage pour la trousse 56JN73.
- Avant d'installer les composants de charnière, s'assurer qu'une majorité de l'espace entre la costière et le couvercle de costière se trouve sur le côté opposé du tube de reniflard et de la gouttière à graisse pour tenir compte de l'affaissement lors de la suspension.
- Sur le côté choisi pour la charnière, insérer une vis de 1/2 po -13 x 2,5 po de long avec une rondelle à travers la charnière de couvercle de costière, la plaque à charnière et l'armature de couvercle de costière. Placer une rondelle entre la plaque à charnière et l'armature de couvercle de costière.
- Placer une rondelle supplémentaire sur l'intérieur du support de charnière inférieur. Voir la Figure 3. Lorsque la vis de 1/2 po semble bouger facilement dedans et en dehors de son trou, fixer la plaque à charnière sur la costière à l'aide de six vis autoperceuses dans les six trous de 1/4 po sur la plaque. Répéter cette étape pour l'autre côté charnière.




Figure 3

Remplir les espaces entre la plaque à charnière et l'armature de couvercle de costière de rondelles de 1/2 po

9. À l'aide de la vis à tête hexagonale de 1/2 po -13 pour l'alignement, aligner l'armature de charnière de sorte que les orifices de verrouillage permettent à la vis de blocage de 1/4 po -20 x 1,5 po de long de passer à travers et fixer la fermeture de charnière. S'assurer également que la vis de 1/2 po traverse facilement la charnière de couvercle de costière, la plaque à charnière, l'armature de couvercle de costière et l'armature de charnière. Fixer l'armature de charnière sur la costière à l'aide de trois vis autoperceuses dans les trois trous de 1/4 po sur l'armature; voir **Figure 4, détail C**.

Répéter cette étape pour l'autre côté charnière. L'armature de charnière n'est pas fournie dans le modèle 56JN73.





Figure 4



10. Une fois tous les composants de charnière en place, mettre une rondelle de 1/2 po sur la vis de 1/2 po et fixer le contre-écrou en nylon. S'assurer qu'il n'est pas trop serré à l'endroit où il est difficile d'ouvrir la charnière; cela peut aussi entraîner une contrainte trop importante sur les composants de charnière. La **Figure 5** illustre une charnière posée.




Figure 5

11. Sur le côté sans charnière, positionner le loquet comme illustré dans la **Figure 6**, **détail E** à l'aide de la vis à tête hexagonale de 3/8 po -16 x 5 po de long, de la rondelle de 3/8 po et d'un écrou à embase dans le loquet; l'écrou doit être à l'envers, ce qui permet à l'embase d'agir comme une prise.
12. Amener le loquet vers la charnière de couvercle de costière jusqu'à ce qu'il soit espacé des rebords orientés vers l'avant d'un peu plus de 3,2 mm comme illustré dans la **Figure 6**, **détail E**. Installer quatre vis autoperceuses dans les trous de 1/4 po, retirer la vis de 3/8 po -16 x 5 po de long et visser la dernière vis autoperceuse dans le trou restant.




Figure 6

Laisser un espace de 3,2 à 6,4 mm entre les rebords de loquet et la charnière de couvercle de costière

13. Répéter les étapes 11 et 12 sur l'autre côté de l'appareil.
14. Bien serrer tous les écrous/vis. Retirer les vis autoperceuses des armatures de charnière, des plaques à charnière et des loquets. Retirer le ventilateur de la costière.
15. Procéder à la pose de la costière dans le mur en suivant les instructions de pose du fabricant. S'assurer que la costière est installée dans l'orientation correcte pour une ouverture vers l'extérieur à droite ou à gauche (pas vers le haut ou vers le bas). Un marquage sur la costière indiquant le « haut » ou le « bas » du mur peut aider.
16. Orienter le ventilateur sur la costière, le tube de reniflard étant orienté vers le bas. Réinstaller les vis autoperceuses.

17. Le loquet et les vis/écrous de blocage dans les orifices de verrouillage sont les moyens de fixation de l'appareil à charnière en position fermée. Réinstaller la vis de 3/8 po -16 x 5 po de long, la rondelle et l'écrou à embase orienté en sens inverse. Placer une rondelle et un contre-écrou en nylon de 3/8 po -16 sur l'extrémité de la vis de 3/8 po -16 x 5 po de long comme illustré dans la **Figure 6, détail E**, ce qui empêche l'écrou à embase de se dévisser de l'extrémité de la vis et de tomber.
18. Les **Figures 7 et 8** illustrent où utiliser la vis de blocage pour verrouiller la charnière en position ouverte ou fermée. Faire en sorte de bien serrer toutes les vis sur l'ensemble des supports à l'aide des écrous à embase striée pour obtenir de meilleurs résultats.




Figure 7





Figure 8

⚠ ATTENTION

Lorsque le ventilateur articulé est en position ouverte, les vis de blocage doivent être insérées dans les positions des orifices de verrouillage et fixées pour empêcher une fermeture soudaine.

Si l'on force sur l'articulation du ventilateur, cela peut entraîner des dommages sur le couvercle de costière du ventilateur. User de précautions lors de la manipulation de l'articulation.



GARANTIE LIMITÉE D'UN AN FOURNIE PAR DAYTON

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN FOURNIE PAR DAYTON. Tous les modèles de produits Dayton® couverts dans ce manuel sont garantis par Dayton Electric Mfg. Co. (« Dayton ») au premier utilisateur contre tout défaut de fabrication ou de matériau, dans des conditions d'utilisation normales durant un an à compter de la date d'achat. Si le produit Dayton fait partie d'un ensemble, seul le composant du produit présentant un défaut est couvert par la présente garantie. Tout produit ou toute pièce présentant un défaut de fabrication ou de matériau et retourné(e) à un centre de service agréé désigné par Dayton ou par un représentant désigné de Dayton, port payé, sera à titre de recours exclusif, réparé(e) ou remplacé(e) par un produit neuf ou une pièce neuve, ou par un produit ou une pièce remis à neuf d'utilité égale, ou fera l'objet d'un remboursement intégral, au choix de Dayton ou d'un représentant désigné de Dayton, sans frais. Voir les procédures de réclamation sous garantie limitée sous la rubrique « Service de garantie » ci-après. La présente garantie est annulée en cas de preuve de mésusage, de réparation défectueuse, d'installation défectueuse, d'utilisation abusive ou de modification. La présente garantie ne couvre pas l'usure normale des produits Dayton ou des composants de ces produits, ou des produits ou des composants de ces produits qui sont consommables durant une utilisation normale. La présente garantie limitée donne aux acheteurs des droits spécifiques et il est également possible de bénéficier d'autres droits qui varient selon les juridictions.

CLAUSES D'EXONÉRATION DE GARANTIE ET LIMITES DE RESPONSABILITÉ CONCERNANT TOUS LES CLIENTS POUR TOUS LES PRODUITS

LIMITES DE RESPONSABILITÉ. DANS LA MESURE PERMISE AU TITRE DE LA LOI APPLICABLE, DAYTON DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTE RESPONSABILITÉ POUR TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE ET INDIRECT. LA RESPONSABILITÉ DE DAYTON EST DANS TOUS LES CAS LIMITÉE ET NE SAURAIT DÉPASSER LE PRIX D'ACHAT.

CLAUSE D'EXONÉRATION DE GARANTIE. DAYTON S'EST DILIGEMMENT EFFORCÉE D'ILLUSTRER ET DE DÉCRIRE DE MANIÈRE EXACTE LES PRODUITS DE CETTE BROCHURE. CEPENDANT, CES ILLUSTRATIONS ET CES DESCRIPTIONS NE SONT DONNÉES QU'À TITRE D'IDENTIFICATION ET NE GARANTISSENT PAS EXPRESSÉMENT OU IMPLICITEMENT QUE LES PRODUITS SONT DE QUALITÉ MARCHANDE OU ADAPTÉS À UN USAGE PARTICULIER, OU QU'ILS SERONT NÉCESSAIREMENT CONFORMES AUX ILLUSTRATIONS OU AUX DESCRIPTIONS FOURNIES. SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES CI-DESSOUS, AUCUNE GARANTIE OU AFFIRMATION DE FAIT, EXPRESSE OU IMPLICITE, AUTRE QUE CELLE ÉNONCÉE À LA RUBRIQUE « GARANTIE LIMITÉE » CI-DESSUS, N'EST FOURNIE OU AUTORISÉE PAR DAYTON.

CONFORMITÉ DU PRODUIT. DANS DE NOMBREUSES JURIDICTIONS, LES CODES ET LES RÈGLEMENTATIONS QUI RÉGISSENT LES VENTES, LA CONSTRUCTION, L'INSTALLATION ET/OU L'UTILISATION DE PRODUITS POUR CERTAINS USAGES PEUVENT ÊTRE DIFFÉRENTS DE CEUX DE RÉGIONS AVOISINANTES. BIEN QUE DAYTON SE SOIT EFFORCÉE DE RENDRE SES PRODUITS CONFORMES À CES CODES, LA SOCIÉTÉ NE PEUT EN GARANTIR LA CONFORMITÉ ET NE SAURAIT ÊTRE RESPONSABLE DE LA MANIÈRE DONT LES PRODUITS SONT INSTALLÉS OU UTILISÉS. AVANT D'ACHETER ET D'UTILISER UN PRODUIT, IL EST CONSEILLÉ D'Étudier LES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ/CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AINSI QUE LES CODES ET RÈGLEMENTATIONS NATIONAUX ET LOCAUX APPLICABLES, ET DE S'ASSURER DE LA CONFORMITÉ À CES CODES DE CES PRODUITS, DE LEUR INSTALLATION ET DE LEUR UTILISATION.

CONSUMMATEURS SEULEMENT. CERTAINS ASPECTS DES DÉNIS DE GARANTIE NE SONT PAS APPLICABLES AUX PRODUITS DE CONSOMMATION VENDUS AUX CONSOMMATEURS; (A) CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS, DE SORTE QUE LA LIMITATION OU L'EXCLUSION SUSMENTIONNÉE PEUT NE PAS S'APPLIQUER À VOTRE CAS; (B) EN OUTRE, CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISENT PAS DE LIMITE SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE, PAR CONSÉQUENT LA LIMITE SUSMENTIONNÉE PEUT NE PAS S'APPLIQUER À VOTRE CAS; ET (C) EN VERTU DE LA LOI, DURANT LA PÉRIODE DE GARANTIE LIMITÉE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER APPLICABLE AUX PRODUITS DE CONSOMMATION ACHETÉS PAR DES CONSOMMATEURS, EST SUSCEPTIBLE DE NE PAS POUVOIR ÊTRE EXCLUE OU AUTREMENT DÉNIÉE.

LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE S'APPLIQUE SEULEMENT AUX ACHETEURS AUX ÉTATS-UNIS POUR UNE LIVRAISON À L'INTÉRIEUR DES ÉTATS-UNIS.

SERVICE DE GARANTIE

Pour obtenir le service de garantie si le produit couvert a été acheté directement auprès de W.W. Grainger, Inc. (« Grainger »), (i) écrire, téléphoner à la succursale ou visiter la succursale locale de Grainger auprès de laquelle le produit a été acheté ou une autre succursale de Grainger à proximité (consulter le site www.grainger.com pour obtenir la liste des succursales de Grainger); ou (ii) communiquer avec Grainger en se rendant sur le site www.grainger.com et en cliquant sur le lien « Contact Us » en haut de la page, puis sur le lien « Email us »; ou (iii) appeler le service clientèle (sans frais) en composant le 1-888-361-8649. Pour obtenir le service de garantie si le produit couvert a été acheté auprès d'un autre distributeur ou d'un autre détaillant, (i) se rendre sur le site www.grainger.com pour obtenir le service de garantie; (ii) écrire, téléphoner à une succursale ou visiter une succursale de Grainger à proximité; ou (iii) appeler le service clientèle (sans frais) en composant le 1-888-361-8649. Dans tous les cas, il sera nécessaire de fournir dans la mesure du possible, la date d'achat, le numéro d'origine de la facture, le numéro de stock, une description du défaut et tout autre élément spécifié en vertu de la présente garantie limitée d'un an de Dayton. Il sera peut-être exigé de renvoyer le produit moyennant certains frais pour qu'il soit vérifié. Il est possible d'obtenir un suivi quant aux vérifications et aux modifications en cours par les moyens indiqués. Le titre et le risque de perte passe de l'acheteur au transporteur public lors de la livraison, par conséquent si le produit est endommagé pendant son transport, toute réclamation doit être déposée auprès du transporteur, et non pas auprès du détaillant, Grainger ou Dayton. Pour toute information sur la garantie concernant les acheteurs et/ou une livraison à l'extérieur des États-Unis, utiliser les informations de contact suivantes applicables :

**Dayton Electric Mfg. Co.,
100 Grainger Parkway, Lake Forest, IL 60045 États-Unis
ou composer le +1-888-361-8649**